

LOKALIZACJA



Sadlno 48, 62-619 Sadlno, POLSKA (52.44,18.48)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.13 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3049.35 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU



SADLNO 48, GRZEGORZ, ELŻBIETA KOBRZYCCY (Sadlno 48, 62-619 Sadlno, POLSKA) - 52.44,18.48



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

160

KĄT

30°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **Sadlno 48, 62-619 FLORIANOWO, POLSKA**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



SADLNO 48, GRZEGORZ,
ELŻBIETA KOBRZYCCY
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



SADLNO 48, GRZEGORZ,
ELŻBIETA KOBRZYCCY
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	95.08 kWh	310 kWh
2.	150.39 kWh	310 kWh
3.	257.24 kWh	310 kWh
4.	329.87 kWh	310 kWh
5.	433.3 kWh	310 kWh
6.	398.61 kWh	310 kWh
7.	410.02 kWh	310 kWh
8.	385.4 kWh	310 kWh
9.	258.32 kWh	310 kWh
10.	162.95 kWh	310 kWh
11.	93.36 kWh	310 kWh
12.	74.81 kWh	310 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



148
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.34
TYS. LITRÓW PALIWA



133.49
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.13
T/ROK



10.86
KG/ROK