

LOKALIZACJA

📍 **SŁUGOCINEK 47, 62-590 SŁUGOCINEK, POLSKA (52.22,18.03)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂


1.16 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3134.38 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

📍 **GÓRNIAK, SŁUGOCINEK 47 (SŁUGOCINEK 47, 62-590 SŁUGOCINEK, POLSKA) - 52.22,18.03**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

155

KĄT

45°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **SŁUGOCINEK 47, 62-590 SŁUGOCINEK, POLSKA**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



GÓRNIAK, SŁUGOCINEK 47
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



GÓRNIAK, SŁUGOCINEK 47
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	100.13 kWh	435 kWh
2.	156.87 kWh	435 kWh
3.	266.67 kWh	435 kWh
4.	339.58 kWh	435 kWh
5.	439.77 kWh	435 kWh
6.	408.32 kWh	435 kWh
7.	418.39 kWh	435 kWh
8.	391.98 kWh	435 kWh
9.	265.95 kWh	435 kWh
10.	169.19 kWh	435 kWh
11.	98.17 kWh	435 kWh
12.	79.35 kWh	435 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



152

DRZEW




0.1

HA LASÓW



9.61

TYS. LITRÓW PALIWA



137.22

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.16

T/ROK



11.16

KG/ROK