

LOKALIZACJA

 **WRÓBLINA 39, 62-740 (52.04,18.27)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.16 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3133.12 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **WRÓBLINA 39 (WRÓBLINA 39, 62-740) - 52.04,18.27**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

180

KĄT

45°

MOC SYSTEMU DC

3 kW DC


ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA



WRÓBLINA 39, 62-740



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

**PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ
POGODY**

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



WRÓBLINA 39 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)

x 5



WRÓBLINA 39 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	100.01 kWh	300 kWh
2.	156.77 kWh	300 kWh
3.	266.58 kWh	300 kWh
4.	339.49 kWh	300 kWh
5.	439.64 kWh	300 kWh
6.	408.21 kWh	300 kWh
7.	418.27 kWh	300 kWh
8.	391.87 kWh	300 kWh
9.	265.87 kWh	300 kWh
10.	169.11 kWh	300 kWh
11.	98.08 kWh	300 kWh
12.	79.24 kWh	300 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO₂ RÓWNOWAŻNA



152
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.6
TYS. LITRÓW PALIWA



137.16
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.16
T/ROK



11.15
KG/ROK