

LOKALIZACJA

 **OGORZELCZYN 53A, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA**
(52.09,18.36)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.18 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3168.38 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **GRONOSTAJ, OGORZELCZYN 53A**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

0

KĄT

35°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

OGORZELCZYN 53A, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



GRONOSTAJ,
OGORZELCZYN 53A PANEL
(PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)

x 5



GRONOSTAJ,
OGORZELCZYN 53A PANEL
(PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	136.88 kWh	400 kWh
2.	189.22 kWh	400 kWh
3.	280.03 kWh	400 kWh
4.	327.02 kWh	400 kWh
5.	409.88 kWh	400 kWh
6.	366.56 kWh	400 kWh
7.	381.14 kWh	400 kWh
8.	375.69 kWh	400 kWh
9.	270.93 kWh	400 kWh
10.	192.69 kWh	400 kWh
11.	126.21 kWh	400 kWh
12.	112.15 kWh	400 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



154

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.71

TYS. LITRÓW PALIWA



138.71

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.18

T/ROK



11.28

KG/ROK