

Konin, dnia 25.10.2016

**ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 21/2016
DOTYCZĄCY SPRAWY NR ZUDP.4050.390.2016**

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Jednolity tekst - Dz.U. z 2016 r. poz. 1629).

Przedmiot uzgodnienia : **Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa – etap IV.**

Położenie: **ul. Polna obręb: Rychwał gm. Rychwał.**

Wnioskodawca : **Gmina Rychwał.**

Wniosek z dnia : 21.10.2016 r. znak

Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **25.10.2016 r.**, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, ul. Benesza 1.

Naradzie przewodniczył Andrzej Kimnes – Geodeta Powiatowy (Dyrektor PODGiK w Koninie)

W naradzie koordynacyjnej wzięli udział przedstawiciele następujących branż:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie – Andrzej Siepielski;

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – Rafał Bobrowski;

HAWE TELEKOM sp. z o.o. – Grzegorz Ostrowski (w formie elektronicznej);

Rejon Dystrybucji Gazu w Koninie – Anna Korytkowska;

Gmina Rychwał – Piotr Kwieciński;

W naradzie koordynacyjnej nie wzięli udział przedstawiciele następujących branż:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Rychwale; Orange Polska

S.A.; Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.; INEA S.A.;

Stanowiska uczestników narady:

1. ENERGA-OPERATOR S.A.:

- Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia. Nie należy naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złącz, przepustów, uziemień itp. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.:

- Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonawca prac winien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót zgłosić ten fakt do branży której dotyczy ta sieć. Rozwiązanie kolizji z urządzeniami podziemnymi należy przed zasypaniem zgłosić pisemnie do branż których dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urządzeń podziemnych zostaną naprawione na koszt wykonawcy prac.

Rychwał, dnia 17.10.2016 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Rychwale Sp. z o.o.
62-570 Rychwał, ul. Konieńska 78
tel. 63 248 10 79
NIP 6652986391, Regon 301955065

Gmina Rychwał

Plac Wolności 16

62- 570 Rychwał

dot. warunków techniczno - projektowych

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rychwał,
na osiedlu przy ulicy Polnej – etap IV.

Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PVC Ø110 i włączyć
do istniejącej sieci wodociągowej. Projektowane odcinki sieci zakończyć hydrantami
nadziemnymi Ø80.

Projektowaną kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC Ø200 i włączyć do
istniejącej sieci.

Przewodnik

Tomasz Mikula