

LOKALIZACJA

 **SADLNO 89, WIERZBINEK (52.45,18.47)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.16 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3135.87 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **MAŁGORZATA HARENDZIAK, SADLNO 89**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

2 cm

AZYMUT

175

KĄT

45°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **SADLNO 89, WIERZBINEK**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



MAŁGORZATA
HARENDZIAK, SADLNO 89
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



MAŁGORZATA
HARENDZIAK, SADLNO 89
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	100.27 kWh	375 kWh
2.	157 kWh	375 kWh
3.	266.78 kWh	375 kWh
4.	339.68 kWh	375 kWh
5.	439.93 kWh	375 kWh
6.	408.46 kWh	375 kWh
7.	418.53 kWh	375 kWh
8.	392.11 kWh	375 kWh
9.	266.04 kWh	375 kWh
10.	169.3 kWh	375 kWh
11.	98.28 kWh	375 kWh
12.	79.48 kWh	375 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



152
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.61
TYS. LITRÓW PALIWA



137.28
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.16
T/ROK



11.16
KG/ROK