

LOKALIZACJA

 **KWIATKOWO 17, 62-619 KWIATKOWO, POLSKA (52.49,18.48)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.21 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3256.57 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **KWIATKOWO 17**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

30 cm

AZYMUT

147

KĄT

15°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **KWIATKOWO 17, 62-619 KWIATKOWO, POLSKA**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



KWIATKOWO 17 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)

x 5



KWIATKOWO 17 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	98.26 kWh	500 kWh
2.	156.59 kWh	500 kWh
3.	271.27 kWh	500 kWh
4.	352.35 kWh	500 kWh
5.	468.91 kWh	500 kWh
6.	431.57 kWh	500 kWh
7.	443.89 kWh	500 kWh
8.	414.81 kWh	500 kWh
9.	274.19 kWh	500 kWh
10.	170.78 kWh	500 kWh
11.	96.88 kWh	500 kWh
12.	77.1 kWh	500 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



158
DRZEW



0.11
HA LASÓW



9.98
TYS. LITRÓW PALIWA



142.57
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.21
T/ROK



11.59
KG/ROK