

LOKALIZACJA

 **OGORZELCZYN 15, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA**
(52.08,18.34)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.13 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3046.48 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **WOŹNIAK, OGORZELCZYN 15**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

240

KĄT

30°

MOC SYSTEMU DC

3 kW DC


ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA



OGORZELCZYN 15, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

**PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ
POGODY**

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



WOŹNIAK, OGORZELCZYN
15 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



WOŹNIAK, OGORZELCZYN
15 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	94.83 kWh	350 kWh
2.	150.15 kWh	350 kWh
3.	257.01 kWh	350 kWh
4.	329.65 kWh	350 kWh
5.	432.99 kWh	350 kWh
6.	398.36 kWh	350 kWh
7.	409.75 kWh	350 kWh
8.	385.13 kWh	350 kWh
9.	258.12 kWh	350 kWh
10.	162.75 kWh	350 kWh
11.	93.16 kWh	350 kWh
12.	74.58 kWh	350 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO₂ RÓWNOWAŻNA



148

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.34

TYS. LITRÓW PALIWA



133.37

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.13

T/ROK



10.85

KG/ROK