

LOKALIZACJA

📍 **OGORZELCZYN 39, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA**
(52.07,18.35)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO2


1.16 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3113.34 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

📍 **BOROWSKI, OGORZELCZYN 39 (OGORZELCZYN 39, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA) - 52.07,18.35**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

160

KĄT

0°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m2

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **OGORZELCZYN 39, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



BOROWSKI, OGORZELCZYN
39 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



BOROWSKI, OGORZELCZYN
39 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	81.08 kWh	300 kWh
2.	135.05 kWh	300 kWh
3.	249.52 kWh	300 kWh
4.	340.09 kWh	300 kWh
5.	466.63 kWh	300 kWh
6.	436.37 kWh	300 kWh
7.	445.94 kWh	300 kWh
8.	404.91 kWh	300 kWh
9.	256.92 kWh	300 kWh
10.	151.59 kWh	300 kWh
11.	82.15 kWh	300 kWh
12.	63.1 kWh	300 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



151

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.54

TYS. LITRÓW PALIWA



136.3

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.16

T/ROK



11.08

KG/ROK